

- IT
- collegare la schermatura a terra in un solo punto (in centrale)
 - la schermatura deve essere continua su tutto il cavo
 - i conduttori devono essere isolati dalla schermatura
- EN
- connect the shielding to the ground at one point only (at the control panel)
 - the shielding must be continuous on the entire cable
 - the conductors must be isolated from the shielding

1- 4/20mA IN AND 1-C FORM OUTPUT ADRESSABLE MODULE CONNECTION CABLAGGIO MODULO INDIRIZZATO 4/20 mA E 1 USCITA C FORM

